



FCC aqualia S.A.
 CIF: A 26019992
 C/ Irlanda,11. Pgno. Espiritu Sto. Colloto. Oviedo
 C. P.: 33010
 Tlf.: 985 98 55 64
 Fax: 985 79 27 32

Laboratorio inscrito en la Consejería de Salud y
 Servicios Sanitarios del Principado de Asturias
 con el número de registro 012/03

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE			
Empresa	aqualia Alcoy	Teléfono	965548230
Población	Alcoy	Fax	965547059
Dirección	C/ Goya, 5, bajos	Provincia	Alicante

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE)		DATOS DE CONTROL	
Tipo de Muestra	Agua Continental No Tratada	Fecha Recepción	11/09/2018
Municipio	Alcoi	Fecha Inicio Análisis	13/09/2018
Punto de Muestreo	Pozo Barxell	Fecha Fin Análisis	03/10/2018
Punto de Toma	Pozo Barxell	Código Muestra	N1-18-004624
Origen del agua	-	Código LIMS	886210
Fecha Toma	10/09/2018	Tipo de Análisis	Análisis actividad alfa total y beta resto
Recogida por	Cliente		
PM SINAC	28629 - Pozo Barxell		

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE							
* Cloro libre	0	mg/l	* Temperatura	16,4	°C	* Olor (a 25°C)	0
						* Sabor (a 25°C)	0
							* diluciones
							* diluciones

RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO						
Radiactividad	Método	Unidad	Resultado	Incertidumbre Expandida (K=2)	Valor Paramétrico RD140/2003 Min. Máx.	
* Actividad alfa total	Subcontratado a Laboratorio Externo	Bq/l	0,03			0,1
* Actividad beta resto	Subcontratado a Laboratorio Externo	Bq/l	<0,04			1

NOTA RADIATIVIDAD: La expresión de resultados como <, en radiactividad indica valores inferiores a la actividad mínima detectable

OBSERVACIONES

NOTAS FINALES
<ul style="list-style-type: none"> - Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo. - La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio. - El Sistema de Gestión de Calidad de aqualia, implantado en este laboratorio para todas sus actividades y ensayos, está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015. - El Sistema de Gestión Medio Ambiental de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.

INFORME DE ENSAYO

Nº informe: **N1-18-004624-1**



FCC aqualia S.A.
CIF: A 26019992
C/ Irlanda,11. Pgno. Espiritu Sto. Colloto. Oviedo
C. P.: 33010
Tif.: 985 98 55 64
Fax: 985 79 27 32

Laboratorio inscrito en la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios del Principado de Asturias
con el número de registro 012/03

Página 2 de 2

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra	N1-18-004624
----------------	---------------------

El Responsable Técnico del Laboratorio

aqualia LAB
Oviedo

Jorge Suarez
16/10/2018